



פתרונות זיהוי • בקרה • ותקשורת

אי.די.פי. מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ  
www.idp.co.il | 09-9699555

## בקר סלולרי להתראה על הפסקת חשמל IDP5028



סימט ברירת מחדל: 1234

### סטטוס נורות לד:

- נורת רשת סלולרית: כאשר המכשיר מחפש או לא מוצא רשת סלולרית האור יהבהב פעם בשנייה.
- כאשר הוא נרשם בהצלחה מול רשת סלולרית האור יהבהב פעם בשתי שניות כאשר האור מהבהב במהירות יש העברת מידע.
- נורת מתח (Power): דולקת כאשר המכשיר מופעל וכבויה כאשר המכשיר כבוי.
- נורת אזעקה (Alarm): דולקת כאשר יש אזעקה פעילה, כבויה כאשר אין אזעקה.
- נורת חימוש (Status): דולקת כאשר המכשיר חמוש (Arm is On).

## התקנת כרטיס SIM, מתג הפעלה וכפתור אתחול



### סדר פעולות:

- יש להכניס את כרטיס ה SIM למכשיר כפי שמתואר בתמונה.
- יש להבריג את האנטנה הסלולרית.
- יש לחבר את המכשיר לשקע החשמל.
- יש להפעיל את מתג ההפעלה הנמצא בצמוד לכרטיס ה SIM.

1. סימת ברירת המחדל היא 1234.
2. המכשיר אינו תומך בסיים מוגן PIN.
3. ניתן להגדיר את המכשיר מרחוק בעזרת מסרונים.
4. הפקודות חייבות להירשם באותיות גדולות באנגלית ללא רווחים או סמלים.
5. כאשר מופיעות האותיות PWD יש להחליף אותן בסימא שלך, הסימא מורכבת ממספרים בלבד.

### אתחול המכשיר להגדרות ברירת מחדל

הפעל את המכשיר, לחץ על כפתור האתחול שלוש שניות, לאחר שנורת המתח תהבהב שלוש פעמים המכשיר יאפס את כל ההגדרות לברירת מחדל וימחקו אנשי הקשר.

## פקודות מסרונים

1. שינוי סיסמא:  
`PWDPnew password`  
לדוגמא: 1234P5555 הסיסמא תשתנה מ-1234 ל-5555
2. חימוש או נטרול המכשיר:  
`PWDAA` – חימוש  
`PWDBB` – נטרול
3. הגדרות מספרי טלפון:  
ניתן להגדיר 10 מספרי טלפון, כאשר יש הפסקת חשמל המכשיר ישלח מסרון בלבד ל-5 אנשי הקשר הראשונים (ישלח גם מסרון על סיום הפסקת החשמל).  
המכשיר ישלח מסרון ויתקשר לאנשי קשר מספר 6-10 עד שאחד מהם יענה או שיעברו שלושה מחזורי חיוג.  
ניתן להתקשר למכשיר והוא יחזיר דיווח סטטוס מלא במסרון.  
`PWDAxxTyyyyyyyyyy`  
אא הוא מיקום איש הקשר ומיוצג בעזרת שתי ספרות 01-10  
`yyyyyyyyyy` הוא מספר הטלפון של איש הקשר  
דוגמא: 1234A06T0541234567  
הוספנו איש קשר עם מספר טלפון 0541234567 למיקום 06  
  
`PWDA` מחזיר את כל המספרים המוגדרים במכשיר  
`PWDAxx` מוחק מספר על פי מיקום  
דוגמא: 1234A06 מוחק את איש הקשר שהוגדר במיקום מספר 06.
4. סטטוס המכשיר:  
`PWDEE` יציג סטטוס מלא של המכשיר.
5. הפעלה מחדש של המכשיר (Reboot):  
`PWDRT`
6. איפוס הגדרות המכשיר – חזרת להגדרות ברירת המחדל ומחיקת אנשי הקשר:  
`PWDRESET`
7. הגדרת תאריך ושעה:  
`PWDDYYYY-MM-DDTxx:xx#`  
לדוגמא: 1234D2023-01-28T10:22#  
יגדיר את התאריך 28/1/23 ושעה 10:22
8. הגדרת שליחת הודעת סטטוס יומית:  
`PWDDRTxx:xx`  
לדוגמא: 1234DRT20:00  
יגדיר שליחת הודעה יומית בשעה 20:00

9. ביטול הודעת סטטוס יומי:

PWDDRTDEL

לדוגמא 1234DRTDEL

10. הגדרות אזעקה:

הגדרת משך פעולה יציאת מתח 12VDC בשניות.

PWDAOTy

y מייצג מספר בין 0 ל-65535 שניות בו תופעל היציאה, ברירת המחדל היא 120 שניות,

שליחת המספר 0 תפעיל את היציאה ללא הפסקה.

דוגמא: 1234AOT600 תפעיל את יציאת המתח למשך 5 דקות.

PWDAOT יציג את הגדרת משך ההפעלה הנוכחית.

PWDAON יפעיל את יציאת המתח.

PWDAOF יפסיק את יציאת המתח.

PWDAOE יציג את מצב יציאת המתח (מופעל או מופסק).

אי.די.פי. מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ

www.idp.co.il | 09-9699555